

PAVILHÃO LAIN CARVALHO – PLANTA DE COBERTURA
(ESCALA 1:50)


PAVILHÃO LAIN CARVALHO – 1º PAVIMENTO

PAVILHÃO LAIN CARVALHO – 2º PAVIMENTO
(ESCALA 1:50)


CONDICIONADORES DE AR

Símbolo	Descrição	Quant.
50	UNIDADE CONDENSADORA – SISTEMA VRF CAPACIDADE NOMINAL – 12 HP CONSUMO / FILTRAGEM – 6,84 kW / 220V / 3ø FABRICANTE REFERENCIA – HITACHI MODELO REFERENCIA – RAS12T5K5B8 (RESISTENTE A CORROSAO)	04 U/D
50	UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETTE – SISTEMA VRF CAPACIDADE NOMINAL – 1,5 HP TENSÃO / N.º FASES – 220 V / 2ø CONSUMO / FILTRAGEM DE AR – 150 W / G/4 FABRICANTE REFERENCIA – HITACHI MODELO REFERENCIA – RCH1,5FSKNQI/QZ	02 U/D
50	UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETTE – SISTEMA VRF CAPACIDADE NOMINAL – 5,0 HP TENSÃO / N.º FASES – 220 V / 2ø CONSUMO / FILTRAGEM DE AR – 150 W / G/4 FABRICANTE REFERENCIA – HITACHI MODELO REFERENCIA – RCH5,0FSKNQI/QZ	04 U/D
50	MÓDULO VENTILADOR DE 7,5TR – GÁS R410A TENSÃO / N.º FASES: 220V/380V/440V/3ph FAMÍLIA SPLIT MODULAR FABRICANTE REFERENCIA – HITACHI MODELO REFERENCIA – RV1075XP	03 U/D


VENTILADOR AXIAL

Símbolo	Descrição	Quant.
	CONJUNTO VENTILADOR / GRELHA DE CAPTAÇÃO / FILTRO G4 VAZÃO DE AR – 50 M3/H MOTOR 18 W / TENSÃO – 220 V / 2ø / 60 Hz FABRICANTE / MODELO REFERÊNCIA – SPLITVANT ACIONAMENTO: INTERLIGADO À UNIDADE EVAPORADORA	02 UD

CAIXA DE VENTILAÇÃO

Símbolo	Descrição	Quant.
	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR SIROCCO VAZÃO DE AR - 2.050 M ³ /H / PRESSÃO ESTÁTICA - 25,0 MMCA RENDIMENTO MÍNIMO - 70% / MOTORES 0,5 CV / TENSÃO - 220 V / 3ø / 60 Hz ACESSÓRIOS: GAVETA COM FILTRO (F4), PINTURA EPOXI, FLANGE NA DESCARGA E PAINEL ISOLADOS TERMO-ACÚSTICO. FABRICANTE / MODELO REFERÊNCIA - QIATA / GVS-PF 7/7	01 UD


VENEZIANAS

Símbolo	Descrição	Quant.
	VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM TELA, TROX, MODELO AWK, DIMENSÕES 597 x 597 mm	01 UD

LIGAÇÃO FLEXÍVEL

Símbolo	Descrição	Quant.
	LIGAÇÃO FLEXÍVEL EM LONA PLÁSTICA – LARGURA=10,0 cm.	1,20 M

DAMPER PARA REGULAGEM DE VAZÃO MANUAL

Símbolo	Descrição	Quant.
	DAMPER PARA REGULAGEM DE VAZÃO, MANUAL, TROX, MODELO JN-8, DIMENSÕES 210 x 232 mm	01 UD

OBS.: ESTE DIAGRAMA UNIFILAR DEVERÁ SER CONFIRMADO OU REVISADO PELO INSTALADOR EM FUNÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS EFETIVAMENTE FORNECIDOS / INSTALADOS.

A.	DISSERÇÃO INICIAL	2020/2020
EMIS.	<div data-bbox="2585 1703 2650 1707">DESTAÇÃO</div> <div data-bbox="2650 1703 2792 1707"> <div data-bbox="2650 1703 2689 1707">REVISADO POR</div> <div data-bbox="2689 1703 2792 1707">RESP. TÉCNICO</div> <div data-bbox="2792 1703 2867 1707">DATA</div> </div>	

Ministério da Saúde



FICP/2020

FUND. NACIONAL DE SAÚDE

DISSERÇÃO INICIAL / ÁREA

PAVILHÃO LAIN CARVALHO

OBJETIVO

REFORMA

PRÉ PROJEITO

GARANTIA

FICP/2020

G.R. / G.A.

MOTOR

INFRAESTRUTURA